



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01405/26

Серия **RU** № **0565696**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, Московская обл., Химки Г.О., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Адрес места осуществления деятельности: 141402, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, РОССИЯ, Самарская обл., Самара г.о., г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещ. 36. Адрес места осуществления деятельности: 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Кабельная, д. 9, ОГРН: 1026301512027, Телефон: +7846228-22-20; E-mail: scc@samaracable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (АО «СКК»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 443022, РОССИЯ, Самарская обл., Самара г.о., г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещ. 36. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443022, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Кабельная, д. 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой композиции с пониженной пожароопасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц: силовые с числом медных жил от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 до 630 кв.мм включительно, марок ПэрВГнг(А)-LS, ПэрВГЭнг(А)-LS, ПэрБШвнг(А)-LS, ПэрВГнг(А)-FRLS, ПэрВГЭнг(А)-FRLS, ПэрБШвнг(А)-FRLS, ПэрПГнг(А)-HF, ПэрПГЭнг(А)-HF, ПэрБПнг(А)-HF, ПэрПГнг(А)-FRHF, ПэрПГЭнг(А)-FRHF, ПэрБПнг(А)-FRHF, контрольные с количеством жил от 4 до 61 включительно, сечением от 0,75 до 6 кв.мм включительно, марок КПэрБШвнг(А)-LS, КПэрБШвнг(А)-FRLS, КПэрБПнг(А)-HF, КПэрБПнг(А)-FRHF. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 16.К17-119-2025 «Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой композиции пониженной пожароопасности. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 147, 148, 149, 150 от 01.04.2026г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19); протокол испытаний № 38С/КП/2026 от 03.04.2026г. Испытательная лаборатория ООО «ФаерЛаб» (рег. № RA.RU.21OK80); акт о результатах анализа состояния производства № АА-5/2026 от 27.02.2026г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015), эксперт-аудитор Аминев Руслан Юнирович; схема сертификации – 1с; описание принятых технических решений и оценка рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности ТРТС 004/2011, представленные АО «СКК», б/н от 17.02.2026г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы: исполнений нг(А)-LS, нг(А)-FRLS не менее 30 лет, исполнений нг(А)-HF, нг(А)-FRHF – не менее 40 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ2; вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1-5. Хранение и транспортирование кабелей по ГОСТ 18690-2012. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания – даты изготовления 01.12.2025г., 14.01.2026г., 10.02.2026г., 20.02.2026г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.04.2026 ПО 07.04.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Никитин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

Дружинин Владимир Алексеевич

(Ф.И.О.)