



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ЛБ39.Н.0106

№ ПС 008897

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70 36 E-mail: sert-10@interne.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ЛБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Кабели для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена или полимерной композиции, не содержащей галогенов, с подблокирующими материалами, с экраном из алюминийсодержащей или алюмополимерной ленты или без экрана, бронированные и без брони, с оболочкой или защитным плетением из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с числом пар 1-15 в кабелях с токопроводящими жилами диаметром 0,8 мм, с числом пар 1-30 в кабелях с токопроводящими жилами диаметром 0,9 и 1,0 мм, на номинальное напряжение 380 В включительно переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, марок: СБВБПнг(А)-НГ, СБПВБПнг(А)-НГ, СБВБзПнг(А)-НГ, СБПВБзПнг(А)-НГ, СБВБзПБбПнг(А)-НГ, СБПВБзПБбПнг(А)-НГ, СБВБзПБбПнг(А)-НГ, СБПВБзПБбПнг(А)-НГ, изготовленные по ТУ 16.К71-408-2010. Код ОКП/Д 27.32.13.145, код ТН ВЭД 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке- ПРГП, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия- ПД, ГОСТ 12.1.044-89- эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ИТНМ, ГОСТ ИЕС 60754-1-2015, ГОСТ ИЕС 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ИКА, показатели ем. Приложение (Бланк №ПС004972)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ИБ/382 от 10.12.2024 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» Аттестат аккредитации № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К71-408-2010; 2.Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RU.0001.13ФК39.00154 от 26.06.2023 г. по 26.06.2026 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМ», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации РОСС RU.001.13ФК39

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.12.2024 г. по 09.12.2027 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0106

№ ПС 004972

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
27.32.13.145 8544 49 910 8	Кабели марок: СБПВБПнг(A)-HF, СБПВБзПнг(A)-HF, СБПВБПБПнг(A)-HF, СБПВБзПБПнг(A)-HF.	ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ IEC 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 1 ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТПМ 2, ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА 1
27.32.13.145 8544 49 910 8	Кабели марок: СБВБзПнг(A)-HF, СБВБПБПнг(A)-HF, СБВБзПБПнг(A)-HF.	ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ IEC 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 2 ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТПМ 2, ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА 1
27.32.13.145 8544 49 910 8	Кабели марок: СБВБПнг(A)-HF	ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ IEC 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 3 ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТПМ 2, ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА 1

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

