



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0124

№ ПС 008920

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия,
г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36. ОГРН 1026301512027.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г.
Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73.
Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227.
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70
36 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности
№ ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Кабели связи симметричные высокочастотные, с пленко-пористо-
пленочной полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из полимерной
композиции не содержащей галогенов, на номинальное переменное
напряжение до 690В марок: МКПнЭпПнг(А)-НГ, МКПнЭпПБПнг(А)-
НГ, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К17-086-2016. Код ОКПД2
27.32.13.151, код ТН ВЭД 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел
распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А),
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении
кабельного изделия - ПД 1, ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель
токсичности продуктов горения ПТПМ 2, ГОСТ ИЕС 60754-1-2015, ГОСТ ИЕС
60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов
дымообразования при горении и тлении ПКА 1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/467 от 10.03.2025 года выданный Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест»
Аттестат аккредитации № ИСОНБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К17-086-2016; 2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) №RU.0001.13ФК39.00154 от 26.06.2023 г. по 26.06.2026 г., выдан
органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества
«ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом
78, корпус 2, аттестат аккредитации РОСС RU.001.13ФК39


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2025 г. по 10.03.2028 г.

**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**


(подпись)

О.О. Алшин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

